

11-07-2022



**POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ**
GROUND, INDUSTRIAL
AND CIVIL ENGINEERING

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Oddělení životního prostředí a výstavby

Vážená paní

Ing. Věra Šulová, vedoucí odboru
Letenská 1918 (kancelář č. 214)

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

V Brně dne 11.7.2022

Žadatel: **SKR stav, s.r.o.**
Sídlem: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
Adresa pro doručování: [REDACTED]

Věc: Žádost o předběžné stanovisko

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Místo: RD č.p. 471, Horní Bečva, par. č. 146; 926; 1075/2; 1040; 1042/1; 1050/1, k.ú. Horní Bečva

Vážená paní inženýrko,

prosím o předběžné stanovisko k možnosti zástavby na výše specifikovaných par. číslech, kde převážná část uvedené plochy se nachází v pásmu 50 m od hranice lesního pozemku.

Zajímá nás možnost výstavby v tomto ochranném pásmu, popřípadě minimální vzdálenost RD (parcely) pro Vás akceptovatelné od hranice lesa (lesního pozemku).

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Petr Skřivánek
jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]

Příloha: Situační mapa z KN

s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČO: 253474
DIČ: CZ063474

1

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí a výstavby
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis. zn.: MěÚ/OŽPV/071542/2022/LH/KIM- 221
Č.j.: MěÚ-RpR/082228/2022
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Martin Kliment
Tel.: 571 661 273, e-mail: martin.kliment@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm 2. 8. 2022

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 233/18

614 00 Brno

Věc: Předběžné stanovisko k žádosti o předběžné stanovisko

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 10 a § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k Vaší žádosti ze dne 11. 7. 2022 týkající se možnosti výstavby RD v pásmu 50 m od hranice lesního pozemku následující:

- souhlas s umístěním stavby určené k bydlení bude podmíněn umístěním stavby minimálně ve vzdálenosti 25 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa

otisk úředního razítka

Ing. Martin Kliment
referent odboru životního prostředí a výstavby

Vypraveno dne 2. 8. 2022

1